



PROTEKTANT:

mgr inż. Stefan Roman

Upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

wyd. przez ZOKK w Szczecinie, nr ewid. 24P/0228/PWOE/p9

STAROSTWO POWIATOWE
w Łobzie
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA
ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez

Oznaczenia aparatów	Q1.1	Q1.2	Q1.3	Q1.4
Oznaczenia zacisków				
Opis	CZŁON ZASILAJĄCY Z ROZDZ.GŁÓWNEJ RG-wg schematu ideoowego	CZŁON ZASILAJĄCY CENTRALE ODDYMIANIA RZN 4402K -wg schematu ideoowego	CZŁON ZASILAJĄCY MODUL STEROWANIA FCP 401 -wg schematu ideoowego	OBWÓD REZERWOWY
Moc				
Długość kabla				
Przekrój kabla	3x6mm ²	3x4mm ²	3x1,5mm ²	
Tyło kabla	NKGs(żo)	NKGs(żo)	NKGs(żo)	

dr inż. Ryszard Chmielewski
 Uprawniony do projektowania kierowania
 i nadzoru prac w zakresie instalacji i sieci
 elektrycznych
 Nr. Wz. Kształn. UAN/U/7342/74/92

KRZECKO ODDYMIANIE

Tab.-TRS do zasilania COD

Nr. projektu:

Nr. rýsunku:

Data:

U

B	A
---	---

A

Autor:

Nr.

Nr.

Nr.

Nr. akusza:	1 / 2
-------------	-------